



شماره: ۰۲-۲۵ ۶۶۴۸
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱



گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۷۱۱ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: بلوک بتنی سبک هوادار اتوکلاو شده؛
- قابل استفاده در: دیوارهای غیربرابر داخلی و خارجی ساختمان؛

مشخصات	رده مشخصات فنی یا عملکردی
خواص فیزیکی و مکانیکی	رده مقاومت فشاری: AAC-2، رده چگالی ۵۵۰-۳۵۰؛
عملکرد اکوستیکی	عملکرد اکوستیکی بلوک با ابعاد اسمی ۶۰۰×۲۵۰×۱۵ سانتی متر و چگالی حجمی تقریبی ۴۷۰ کیلوگرم بر متر مکعب بررسی شده است.
عملکرد حرارتی	عملکرد حرارتی بلوک با ابعاد ۶۰۰×۲۵۰ و ضخامت ۱۵۰ میلی متر و چگالی خشک ۵۴۸ کیلوگرم بر متر مکعب بررسی شده است.
عملکرد در برابر آتش	در این گواهینامه عملکرد در برابر آتش بررسی نشده است.
عملکرد سازه‌ای	با رعایت مفاد نشریه ۳۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰؛

- مطابق با: ضوابط مورد قبول این مرکز و استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳؛
- تولید شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی، به آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ساعی، پلاک ۳۳۹۶؛
- محل تولید: ورامین، قرچک، باقرآباد، خیابان امیرکبیر، بعد از خط راه آهن.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ صادر و ۳ (سه) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال رابب
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می‌باشد و بمنظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.